

# PRÜFBUCH



## FÜR EINZELBATTERIELEUCHTEN

**OBJEKT:**

**ANSPRECHPERSON:**

BEZEICHNUNG:	TYPE:	ANZAHL:	SCHALTUNGSART:

Nennbetriebsdauer: .....h

Hinweis: Das Formular „Anforderung für Servicetechniker“ kann auf der Conus Homepage heruntergeladen werden:

<http://www.conus.at/downloadcenter>

Conus GmbH.  
Kirchstetterngasse 47  
1160 Wien  
[www.conus.at](http://www.conus.at)

T. +43 1 617 51 44 – 0 | F. +43 1 617 51 44 – 50 | E. [office@conus.at](mailto:office@conus.at)

- **WARTUNGSARBEITEN BEI EINZELBATTERIELUCHTEN**

Gemäß ÖVE / ÖNORM E8002-1 / 10.2 Wiederkehrende Prüfungen

- **WÖCHENTLICHE FUNKTIONSKONTROLLE (10.2.4)**

Wöchentliche Kontrolle der Funktion der Sicherheitseleuchtung, Eintragung ins Prüfbuch.

Hinweis: Bei Vorhandensein einer automatischen Prüfeinrichtung genügt eine jährliche manuelle Prüfung

- **JÄHRLICHE WARTUNG (DAUERTEST)**

Gemäß ÖVE/ÖNORM E 8002-1/10.2.2 müssen Batterien außerhalb der Betriebszeiten mit allen angeschlossenen Verbrauchern bis zur zulässigen Entladeschlusspannung einmal pro Jahr entladen werden.

Der Prüfzeitpunkt ist so zu wählen, dass die Batterien rechtzeitig zu Betriebsbeginn wieder mit 90% der für die Nennbetriebsdauer erforderlichen Strommenge aufgeladen sind.

Gemäß ÖVE/ÖNORM E 8002-1/10.3.1 müssen Batterien erneuert werden, wenn zwei Drittel der erforderlichen Nennbetriebsdauer unterschritten werden.

- **HINWEISE**

Gemäß 10.2.9 ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, über die regelmäßigen Prüfungen ein Prüfbuch zu führen, welches eine Kontrolle über mindestens 3 Jahre gestattet!

Gemäß 10.2.11 muss alle zwei Jahre die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung geprüft werden.

Gemäß 10.3.11 sind die Batterien bzw. Akkumulatoren zu erneuern, wenn bei der jährlichen Prüfung weniger als 2/3 der geforderten Nennbetriebsdauer festgestellt werden.

Conus GmbH.  
Kirchstetterngasse 47  
1160 Wien  
www.conus.at

T. +43 1 617 51 44 – 0 | F. +43 1 617 51 44 – 50 | E. office@conus.at



# • ÜBERPRÜFUNGSprotokoll Einzelbatterieleuchten

Wöchentliche Funktionskontrolle der Einzelbatterieleuchten nach ÖVE/ÖNORM E 8002-1 10.2.4

Überprüfung:	Datum/Uhrzeit:	Bemerkung (Störungen, getroffene Maßnahmen, etc.):	Name:	Unterschrift:
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				
Überprüfung				

Conus GmbH.  
Kirchstetterngasse 47  
1160 Wien  
www.conus.at

T. +43 1 617 51 44 – 0 | F. +43 1 617 51 44 – 50 | E. office@conus.at